



万锦建设集团有限公司
WANJIN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD

证书编号:A251006694
联系电话:028-86658629

备 注

- 未盖注册章及发行章之图纸，不能用于施工或其它用途。
1. 本图版权为本设计院拥有，任何人士未获允许不得翻印。
 2. 所有尺寸均以标注为准，图上量取无效。
 3. 图纸上如有遗漏须与负责之工程师共同商议解决。
 4. 参看本图时，请同时结合会谈合约条款及技术说明。
 5. 本图以最后更正之版本作实，其他版本，自动作废。

平 面 示 意 (PLANE SKETCH)

图纸升级记录

版本 VERSION	修改原因 MODIFY REASONS	日期 DATE

注：若有更新版本时本图失效

版 号 VERSION NO.	第 1 版	
设 计 号 DESIGN NO.	2018(WJ001)-01	
设计总负责人 PROJECT DIRECTOR	王剑光	王剑光
校 对 CHECKED BY	黄顺华	黄顺华
设 计 DESIGNED BY	黄黎坤	黄黎坤
专业负责人 PROFESSOR-IN-CHARGE	张连棣	张连棣
审 核 EXAMINED BY	尉亚红	尉亚红
审 定 APPROVED BY	张连棣	张连棣

建设单位
CLIENT

东坡区岷江现代农业示范园区管委会

项目名称
PROJECT TITLE

东坡区岷江园区旅游公厕

子项名称
SUB ITEM

图 名
TITLE

防雷接地平面图

图 别
DWG. CATEGORY

电 施

比 例
SCALE

1:50

日 期
DATE

2020.11

图 号
DWG. NO.

06


06

坡屋面明敷 $\Phi 10$ 热镀锌圆钢（余同）

$\Phi 12$ 热镀锌圆钢作支持卡，详15D501-P15~19、31~36。

防雷接地引下线: 利用结构柱所有钢筋作引下线（余同）

同时设不少于两处 $\geq \Phi 16$ 钢筋作专用引下线



防雷接地平面图 1:50